


УТВЕРЖДАЮ

**Министр финансов
Республики Дагестан**

 **Ю. М. Саадуев**
« 14 » мая 2019 год

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для Министерства финансов Республики Дагестан (далее – Министерство) и является обязательной для исполнения всем персоналом.

1.1. Ответственность за пожарную безопасность административных, складских и других помещений Министерства возлагается на руководителя и на других должностных лиц, назначенных ответственными приказом Министра.

1.2. Каждый работающий в Министерстве проходит инструктирование о мерах пожарной безопасности в порядке, установленном приказом и «Положением о противопожарной подготовке сотрудников в Министерстве». Он обязан знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил пожарной безопасности Российской Федерации», соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

1.3. Сотрудники не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.4. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут дисциплинарную ответственность.

2. Требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям.

2.1..На прилегающей территории Министерства

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1.1. Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, а также подступы к запасным выходам, наружным пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

2.1.2. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары.

2.1.3. Разводить костры, сжигать отходы и тару.

2.2. Во всех административных, складских и вспомогательных помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.3. Эвакуация людей в случае пожара осуществляется в соответствии с планами (схемами) эвакуации и инструкцией, определяющими действия персонала, вывешенными на видных местах.

2.4. Курение допускается в специально оборудованных местах, определенных перечнем и обозначенных знаками безопасности.

2.5. Ежедневно, по окончании работы, производить уборку административных, складских и вспомогательных помещений.

2.6. В складских помещениях, при без стеллажном способе хранения, материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

2.7. В зданиях и помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

2.7.1. Хранить и применять в этажах легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие материалы (ГМ), товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожарные вещества и материалы.

2.7.2. Применять и хранить материалы и вещества с неисследованными показателями их на пожар, взрывоопасности или не имеющие сертификатов.

2.7.3. Хранить ЛВЖ и ГМ, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение материалов и материальных ценностей.

2.7.4. Курить в местах, не отведенных для этой цели.

2.7.5. Производить электрогазосварочные и другие пожароопасные работы, лицами, не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического минимума и наряда-допуска, выданного руководителем структурного подразделения.

2.7.6. Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.7.7. Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества, в случае

возникновения пожара.

2.7.8. Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

2.7.9. Выполнять запоры решеток, установленных на окнах, не обеспечивающими возможность свободного открывания их изнутри.

2.7.10. Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.7.11. Проведение без предварительного согласования всех видов работ, связанных с изменением существующих объемно-планировочных решений использованием новых материалов для отделки, облицовки, окраски стен и потолков на путях эвакуации, ступеней и площадок в лестничных клетках.

2.7.12. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

3.1. Монтаж и эксплуатация электросетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль над их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

3.2. При эксплуатации электроустановок **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.2.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками.

3.2.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

3.2.4. Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

3.2.5. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

3.3. Расстояние от светильников до предметов, горючих материалов, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 м.

3.4. Использовать дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация электронагревательных (газовых) приборов.

4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

4.1. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

4.2. Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

4.3. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в квартал), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

4.4. Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% исходя из расчетного количества.

4.5. Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

4.6. Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в год.

5. Порядок действий при пожаре.

5.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры, и т.п.) **ОБЯЗАН:**

5.1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Оповестить людей, находящихся в помещениях.

5.1.2. Принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара, имеющимися средствами пожаротушения, и сохранности материальных ценностей.

5.2. Должностные лица Министерства, прибывшие к месту пожара, **ОБЯЗАНЫ:**

5.2.1. Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану и поставить в известность руководство.

5.2.2. Организовать встречу пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5.2.3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

5.2.4. При необходимости, отключить электроэнергию (за исключением

систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

5.2.5. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара.

5.2.6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5.2.7. Немедленно организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации.

5.2.8. При тушении пожара водой, пенными огнетушителями, отключить электроэнергию.

5.2.9. Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.

5.2.10. Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

5.2.1 I. Одновременно, с тушением пожара, организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

5.3. По прибытии пожарного подразделения, необходимо проинформировать руководителя тушения пожара об особенностях объекта, обстановке на пожаре и о принятых мерах и действиях по его устранению.

**Председатель КЧС и ПБ
Министерства финансов РД**



А.И. Исламов